

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Century MS

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	031717.270A.A101DF.01	Drinking fountain, room A101, east wall, left side DF	ND	-	-	1
	031717.270A.A101DF.02	Drinking fountain, room A101, east wall, middle DF	ND	-	-	1
	031717.270A.A101DF.03	Drinking fountain, room A101, east wall, right side DF	ND	-	-	1
	031717.270A.A102DF.01	Drinking fountain, north wall, right side DF	ND	-	-	1
	031717.270A.A102DF.02	Drinking fountain, north wall, left side DF	ND	-	-	1
	031717.270A.AD104SK.01	Sink, room AD104	0.68	-	-	1
	031717.270A.AD112SK.01	Sink, room AD112	5.6	-	-	1
	031717.270A.AD114DF.01	Drinking fountain, room AD114, attached to sink	ND	-	-	1
	031717.270A.AD114SK.01	Sink, room AD114	0.62	-	-	1
	031717.270A.B100DF.01	Drinking fountain, room B100	ND	-	-	1
	031717.270A.B100SK.01	Sink, room B100	6.1	-	-	1
	031717.270A.B101DF.01	Drinking fountain, room B101	ND	-	-	1
	031717.270A.B101SK.01	Sink, room B101	1.1	-	-	1
	031717.270A.C100ASK.01	Sink, room C100A	4	-	-	1
	031717.270A.C100CSK.01	Sink, room C100C, north side	2	-	-	1
	031717.270A.C100CSK.02	Sink, room C100C, east side of middle island	7.8	-	-	1
	031717.270A.C100CSK.03	Sink, room C100C, south end, west side of middle island	1.2	-	-	1
	031717.270A.C100CSK.04	Sink, room C100C, east wall, right side	0.72	-	-	1
	031717.270A.C100CSK.05	Sink, room C100C, east wall, left side	ND	-	-	1
	031717.270A.C101DF.01	Drinking fountain, corridor C101, south end, west wall, bot	ND	-	-	1
	031717.270A.C101DF.02	Drinking fountain, corridor C101, south end, west wall, high	ND	-	-	1
	031717.270A.C101DF.03	Drinking fountain, corridor C101, south end, west wall, low	ND	-	-	1
	031717.270A.C103SK.01	Sink, room C103	0.67	-	-	1
	031717.270A.C104ESK.01	Sink, room C104E	1.1	-	-	1
	031717.270A.C107DF.01	Drinking fountain, hallway C107, south end, west wall	ND	-	-	1
	031717.270A.C107DF.02	Drinking fountain, room C107	ND	-	-	1
	031717.270A.C201DF.01	Drinking fountain, room C201	ND	-	-	1
	031717.270A.C210DF.01	Drinking fountain, room C210	ND	-	-	1
	031717.270A.D104SK.01	Sink, room D104, north wall, left side SK	0.53	-	-	1
	031717.270A.D104SK.02	Sink, room D104, north wall, right side SK	0.86	-	-	1
	031717.270A.D104SK.03	Sink, room D104, east wall, left side SK	1.5	-	-	1
	031717.270A.D104SK.04	Sink, room D104, east wall, right side SK	3.9	-	-	1
	031717.270A.D104SK.05	Sink, room D104, south wall, left side SK	13	-	-	1
	031717.270A.D104SK.06	Sink, room D104, south wall, middle SK	1.1	-	-	1
	031717.270A.D104SK.07	Sink, room D104, south wall, right side SK	1.6	-	-	1
	031717.270A.D106SK.01	Sink, room D106	1.1	-	-	1
	031717.270A.D109SK.01	Sink, room D109	ND	-	-	1
	031717.270A.D205SK.01	Sink, room D205	1.4	-	-	1
	031717.270A.D208SK.01	Sink, room D208	1.3	-	-	1
	031717.270A.E100SK.01	Sink, room E100, north wall (south wall SK not working)	1.2	-	-	1
	031717.270A.F102SK.01	Sink, room F102	2.4	-	-	1
	031717.270A.F105SK.01	Sink, room F105	1	-	-	1
	031717.270A.F108SK.01	Sink, room F108	2.5	-	-	1
	031717.270A.F202SK.01	Sink, room F202	2.1	-	-	1
	031717.270A.F205SK.01	Sink, room F205	2	-	-	1
	031717.270A.F208SK.01	Sink, room F208	2.4	-	-	1
	031717.270A.G100SK.01	Sink, room G100	ND	-	-	1
	031717.270A.G101SK.01	Sink, room G101	0.51	-	-	1
	031717.270A.IP105DF.01	Drinking fountain, room IP105	ND	-	-	1
	031717.270A.IP125DF.01	Drinking fountain, room IP125	ND	-	-	1
031717.270A.IP207DF.01	Drinking fountain, room IP207	ND	-	-	1	
031717.270A.IP226DF.01	Drinking fountain, room IP226	ND	-	-	1	
031717.270A.PE107DF.01	Drinking fountain, room PE107	ND	-	-	1	
031717.270A.PE108SK.01	Sink, room PE108	0.96	-	-	1	
031717.270A.PE115SK.01	Sink, room PE115	1.8	-	-	1	
031717.270A.PE117DF.01	Drinking fountain, room PE117	ND	-	-	1	
031717.270A.S104SK.01	Sink, room S104, cafeteria stage sink	660	Taken offline	-	1	
Initial Sample Total						57

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a