

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Federal Heights ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
020317.116A.A100.1SK.01	Sink, room A100.1	8.7 -	
020317.116A.F01DF.01	Drinking fountain, hallway F01	0.5 -	
020317.116A.F113SK.01	Sink, room F113	5.5 -	
020317.116A.F100SK.01	Sink, room F100	0.73 -	
020317.116A.F107SK.01	Sink, room F107, SE corner	0.93 -	
020317.116A.F107SK.02	Sink, room F107, west wall, middle	3.7 -	
020317.116A.F107SK.03	Sink, room F107, west wall, north	2.5 -	
020317.116A.F107SK.04	Sink, room F107, NW corner	ND	-
020317.116A.E100DF.01	Drinking fountain, room E100	2.4 -	
020317.116A.E102SK.01	Sink, room E102	4.4 -	
020317.116A.D120SK.01	Sink, room D120	1.8 -	
020317.116A.D120DF.01	Drinking fountain, room D120, attached to sink	0.7 -	
020317.116A.D118SK.01	Sink, room D118	1.1 -	
020317.116A.D118DF.01	Drinking fountain, room D118, attached to sink	0.7 -	
020317.116A.D116SK.01	Sink, room D116	1.6 -	
020317.116A.D116DF.01	Drinking fountain, room D116, attached to sink	0.75 -	
020317.116A.D114SK.01	Sink, room D114	1.7 -	
020317.116A.D114DF.01	Drinking fountain, room D114, attached to sink	0.97 -	
020317.116A.D112SK.01	Sink, room D112	2.1 -	
020317.116A.D112DF.01	Drinking fountain, room D112, attached to sink	0.99 -	
020317.116A.D110SK.01	Sink, room D110	2.4 -	
020317.116A.D110DF.01	Drinking fountain, room D110, attached to sink	3.1 -	
020317.116A.D101DF.01	Drinking fountain, hallway D101, north wall	2 -	
020317.116A.D107SK.01	Sink, room D107, currently a teacher work room	23	Taken Offline
020317.116A.D103SK.01	Sink, room D103	0.84 -	
020317.116A.G100.1SK.01	Sink, room G100.1	9.3 -	
020317.116A.G108SK.01	Sink, room G108	1.5 -	
020317.116A.G108DF.01	Drinking fountain, room G108, attached to sink	1 -	
020317.116A.G106SK.01	Sink, room G106	5.3 -	
020317.116A.G106DF.01	Drinking fountain, room G106, attached to sink	1.4 -	
020317.116A.G104SK.01	Sink, room G104	2 -	
020317.116A.G104DF.01	Drinking fountain, room G104, attached to sink	1.7 -	
020317.116A.G102SK.01	Sink, room G102	1 -	
020317.116A.G102DF.01	Drinking fountain, room G102, attached to sink	1 -	
020317.116A.D108SK.01	Sink, room D108	1.1 -	
020317.116A.D108DF.01	Drinking fountain, room D108, attached to sink	1 -	
020317.116A.D106SK.01	Sink, room D106	2.4 -	
020317.116A.D106DF.01	Drinking fountain, room D106, attached to sink	1.3 -	
020317.116A.D104SK.01	Sink, room D104	2.7 -	
020317.116A.D104DF.01	Drinking fountain, room D104, attached to sink	2.8 -	
020317.116A.D102SK.01	Sink, room D102	2.2 -	
020317.116A.D102DF.01	Drinking fountain, room D102, attached to sink	1.2 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Federal Heights ES

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
020317.116A.D100SK.01	Sink, room D100	1.2 -	
020317.116A.D100DF.01	Drinking fountain, room D100, attached to sink	1.6 -	
020317.116A.C106SK.01	Sink, room C106	1.5 -	
020317.116A.C106DF.01	Drinking fountain, room C106, attached to sink	1.1 -	
020317.116A.C104SK.01	Sink, room C104	3.3 -	
020317.116A.C104DF.01	Drinking fountain, room C104, attached to sink	1.5 -	
020317.116A.C102SK.01	Sink, room C102	1.8 -	
020317.116A.C102DF.01	Drinking fountain, room C102, attached to sink	1.3 -	
020317.116A.C100SK.01	Sink, room C100	1.9 -	
020317.116A.C100DF.01	Drinking fountain, room C100, attached to sink	2.1 -	
020317.116A.B109SK.01	Sink, room B109, SE corner	1.8 -	
	Sink, room B109, NW corner	2 -	
020317.116A.B109DF.01	Drinking fountain, room B109, attached to sink SK.01	1.7 -	
	Drinking fountain, room B109, attached to sink SK.02	1.4 -	
020317.116A.B112SK.01	Sink, room B112	0.84 -	
020317.116A.B112DF.01	Drinking fountain, room B112, attached to sink	1.3 -	
020317.116A.B106SK.01	Sink, room B106	2.1 -	
020317.116A.B106DF.01	Drinking fountain, room B106, attached to sink	1.9 -	
020317.116A.B104SK.01	Sink, room B104	2 -	
020317.116A.B104DF.01	Drinking fountain, room B104, attached to sink	1.8 -	
020317.116A.B102SK.01	Sink, room B102	2.2 -	
020317.116A.B102DF.01	Drinking fountain, room B102, attached to sink	1.4 -	
020317.116A.B100SK.01	Sink, room B100	1.8 -	
020317.116A.B100DF.01	Drinking fountain, room B100, attached to sink	1.9 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a