

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name**                      **Glacier Peak ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result in PPB</u>	<u>Action Taken</u>
022317.196A.A101SK.01	Sink, room A101	2.1 -	
022317.196A.A100SK.01	Sink, room A100	ND	-
022317.196A.A109SK.01	Sink, room A109	ND	-
022317.196A.A120SK.01	Sink, room A120	ND	-
022317.196A.A123SK.01	Sink, room A123, south side	2.2 -	
022317.196A.A123SK.02	Sink, room A123, SE corner	0.6 -	
022317.196A.A123SK.03	Sink, room A123, east side	2.5 -	
022317.196A.A115DF.01	Drinking fountain, hallway A115, north wall, west end, right sink	ND	-
022317.196A.A115DF.02	Drinking fountain, hallway A115, north wall, west end, left sink	ND	-
022317.196A.A115DF.03	Drinking fountain, hallway A115, north wall, east end, right sink	ND	-
022317.196A.A115DF.04	Drinking fountain, hallway A115, north wall, east end, left sink	ND	-
022317.196A.C103.1SK.01	Sink, room C103.1	1 -	
022317.196A.C103.1DF.01	Drinking fountain, room C103.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.C104.1SK.01	Sink, room C104.1	ND	-
022317.196A.C104.1DF.01	Drinking fountain, room C104.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.C107.1SK.01	Sink, room C107.1	0.58 -	
022317.196A.C107.1DF.01	Drinking fountain, room C107.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.C108.1SK.01	Sink, room C108.1	0.93 -	
022317.196A.C108.1DF.01	Drinking fountain, room C108.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.C111.1SK.01	Sink, room C111.1	0.55 -	
022317.196A.C111.1DF.01	Drinking fountain, room C111.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.C112.1SK.01	Sink, room C112.1	0.57 -	
022317.196A.C112.1DF.01	Drinking fountain, room C112.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.C115.1SK.01	Sink, room C115.1	0.7 -	
022317.196A.C115.1DF.01	Drinking fountain, room C115.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.B103.1SK.01	Sink, room B103.1	0.53 -	
022317.196A.B103.1DF.01	Drinking fountain, room B103.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.B104.1SK.01	Sink, room B104.1	0.73 -	
022317.196A.B104.1DF.01	Drinking fountain, room B104.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.B104SK.01	Sink, room B104	ND	-
022317.196A.B104DF.01	Drinking fountain, room B104, attached to sink	ND	-
022317.196A.B107.1SK.01	Sink, room B107.1	ND	-
022317.196A.B107.1DF.01	Drinking fountain, room B107.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.B108.1SK.01	Sink, room B108.1	ND	-
022317.196A.B108.1DF.01	Drinking fountain, room B108.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.B111.1SK.01	Sink, room B111.1	0.79 -	
022317.196A.B111.1DF.01	Drinking fountain, room B111.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.B112.1SK.01	Sink, room B112.1	ND	-
022317.196A.B112.1DF.01	Drinking fountain, room B112.1, attached to sink	ND	-
022317.196A.A129DF.01	Drinking fountain, room A129, right DF	ND	-
022317.196A.A129DF.02	Drinking fountain, room A129, left DF	ND	-
022317.196A.A134SK.01	Sink, room A134, gym office	20	Taken offline

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a