

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above  
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name** International School at TMS

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	031617.240A.L115SK.01	Sink, room L115, south wall of hallway	0.91	-	-	1
	031617.240A.L115SK.02	Sink, room L115, south wall partition	0.64	-	-	1
	031617.240A.L115SK.03	Sink, room L115, south small island	ND	-	-	1
	031617.240A.L115SK.04	Sink, room L115, south side of north island	8.1	-	-	1
	031617.240A.L115SK.05	Sink, room L115, north side of north island	4	-	-	1
	031617.240A.L118SK.01	Sink, room L118	0.63	-	-	1
	031617.240A.L124DF.01	Drinking fountain, room L124, se corner, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.L124DF.02	Drinking fountain, room L124, se corner, right side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.L128SK.01	Sink, room L128	1.3	-	-	1
	031617.240A.L138SK.01	Sink, room L138	3.8	-	-	1
	031617.240A.L139SK.01	Sink, room L139	1.2	-	-	1
	031617.240A.L142DF.01	Drinking fountain, room L142	ND	-	-	1
	031617.240A.L152SK.01	Sink, room L152, north wall	2.6	-	-	1
	031617.240A.L152SK.02	Sink, room L152, south wall	2.5	-	-	1
	031617.240A.L156DF.01	Drinking fountain, room L156, north wall, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.L156DF.02	Drinking fountain, room L156, north wall, right side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.L160SK.01	Sink, room L160, snack bar storage	64	Taken offline	-	1
	031617.240A.L170DF.01	Drinking fountain, room L170	ND	-	-	1
	031617.240A.L173SK.01	Sink, room L173	1.4	-	-	1
	031617.240A.L174SK.01	Sink, room L174	1.1	-	-	1
	031617.240A.L176DF.01	Drinking fountain, room L176	ND	-	-	1
	031617.240A.M126DF.01	Drinking fountain, room M126, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M126DF.02	Drinking fountain, room M126, right side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M128SK.01	Sink, room M128, counselor's office	21	Taken offline	-	1
	031617.240A.M129SK.01	Sink, room M129	1.9	-	-	1
	031617.240A.M131SK.01	Sink, room M131	4.1	-	-	1
	031617.240A.M142SK.01	Sink, room M142	0.65	-	-	1
	031617.240A.M148SK.01	Sink, room M148, teacher work room	240	Taken offline	-	1
	031617.240A.M160DF.01	Drinking fountain, room M160, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M160DF.02	Drinking fountain, room M160, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M164SK.01	Sink, room M164	4.5	-	-	1
	031617.240A.M173DF.01	Drinking fountain, corridor M173, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M173DF.02	Drinking fountain, corridor M173, right side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M190DF.01	Drinking fountain, hallway M190, west wall, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M190DF.02	Drinking fountain, hallway M190, west wall, right side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.M195SK.01	Sink, room M195, middle of room	1.6	-	-	1
	031617.240A.M195SK.02	Sink, room M195, south wall, right side	3.5	-	-	1
	031617.240A.M195SK.03	Sink, room M195, south wall, middle, home economics	16	Taken offline	-	1
	031617.240A.M195SK.04	Sink, room M195, south wall, left side	6.3	-	-	1
	031617.240A.M195SK.05	Sink, room M195, north wall, right side	2.4	-	-	1
	031617.240A.M195SK.06	Sink, room M195, north wall, middle	3	-	-	1
	031617.240A.M195SK.07	Sink, room M195, north wall, left side	1.6	-	-	1
	031617.240A.M216SK.01	Sink, room M216	0.83	-	-	1
	031617.240A.U116DF.01	Drinking fountain, room U116, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.U116DF.02	Drinking fountain, room U116, right side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.U127ADF.01	Drinking fountain, hallway U127A, left side DF	ND	-	-	1
	031617.240A.U127ADF.02	Drinking fountain, hallway U127A, right side DF	ND	-	-	1
<b>Initial Sample Total</b>						<b>47</b>

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a