

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name**      **Leroy Elementary**

Sample ID	Sample Description	Lead Result	Action Taken
		in PPB	
011017.129A.10DF.01	Drinking fountain, room 10	2.6	-
011017.129A.10SK.01	Sink, room 10	11	-
011017.129A.110DF.01	Drinking fountain, long main hallway 110	ND	-
011017.129A.110DF.02	Drinking fountain, short main hallway 110	2.2	-
011017.129A.119ASK.01	Sink, room 119A	5.5	-
011017.129A.119DF.01	Drinking fountain, room 119	2.9	-
011017.129A.11DF.01	Drinking fountain, room 11	1.5	-
011017.129A.11SK.01	Sink, room 11	7.7	-
011017.129A.12DF.01	Drinking fountain, room 12	1.9	-
011017.129A.12SK.01	Sink, room 12	11	-
011017.129A.13DF.01	Drinking fountain, room 13	3.1	-
011017.129A.13SK.01	Sink, room 13	10	-
011017.129A.14DF.01	Drinking fountain, room 14	1.4	-
011017.129A.14SK.01	Sink, room 14	4.9	-
011017.129A.15DF.01	Drinking fountain, room 15	2.9	-
011017.129A.15SK.01	Sink, room 15	2.8	-
011017.129A.16DF.01	Drinking fountain, room 16	3.4	-
011017.129A.16SK.01	Sink, room 16	6.8	-
011017.129A.17DF.01	Drinking fountain, room 17	4	-
011017.129A.17SK.01	Sink, room 17	13	-
011017.129A.18DF.01	Drinking fountain, room 18	2.8	-
011017.129A.18SK.01	Sink, room 18	3.6	-
011017.129A.19DF.01	Drinking fountain, room 19	1.7	-
011017.129A.19SK.01	Sink, room 19, Currently a 4th grade	18	Taken Offline
011017.129A.1DF.01	Drinking fountain, room 1	0.62	-
011017.129A.1SK.01	Sink, room 1	5	-
011017.129A.20DF.01	Drinking fountain, room 20	5.5	-
011017.129A.20SK.01	Sink, room 20, Currently a 4th grade	15	Taken Offline
011017.129A.23SK.01	Sink, room 23, middle of room	1.5	-
011017.129A.23SK.02	Sink, room 23, north wall	2.1	-
011017.129A.23SK.03	Sink, room 23, NE corner	0.7	-
011017.129A.23SK.04	Sink, room 23, middle of room on east side	0.68	-
011017.129A.27SK.01	Sink, room 27	0.79	-
011017.129A.2DF.01	Drinking fountain, room 2, next to SK.01	2.7	-
011017.129A.2SK.01	Sink, room 2, NE corner, Currently a 1st grade	33	Taken Offline
011017.129A.2SK.02	Sink, room 2, SE corner	ND	-
011017.129A.35SK.01	Sink, room 35	ND	-
011017.129A.38SK.01	Sink, room 58	ND	-
011017.129A.3CSK.01	Sink, room 3	3.5	-
011017.129A.4DF.01	Drinking fountain, room 4, next to SK.01	2.3	-
011017.129A.4SK.01	Sink, room 4, NE corner, Currently a 1st grade	23	Taken Offline

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above  
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name**      **Leroy Elementary**

Sample ID	Sample Description	Lead Result		Action Taken
		in	PPB	
011017.129A.4SK.02	Sink, room 4, SE corner		1.6 -	
011017.129A.54DF.01	Drinking fountain, room 54		ND -	
011017.129A.54SK.01	Sink, room 54		1.3 -	
011017.129A.57DF.01	Drinking fountain, room 57, next to SK.01		3.2 -	
011017.129A.57DF.02	Drinking fountain, room 57, next to SK.02		ND -	
011017.129A.57SK.01	Sink, room 57, NE corner		4.5 -	
011017.129A.57SK.02	Sink, room 57, SE corner		ND -	
011017.129A.58DF.01	Drinking fountain, room 58, next to SK.01		7.4 -	
011017.129A.58DF.02	Drinking fountain, room 58, next to SK.02		1.2 -	
011017.129A.58SK.01	Sink, room 58, SW corner		2.7 -	
011017.129A.58SK.02	Sink, room 58, NW corner		ND -	
011017.129A.59DF.01	Drinking fountain, room 59, next to SK.01	ND	-	
011017.129A.59DF.02	Drinking fountain, room 59, next to SK.02	ND	-	
011017.129A.59SK.01	Sink, room 59, NW corner		3.5 -	
011017.129A.59SK.02	Sink, room 59, SW corner		1.7 -	
011017.129A.5DF.01	Drinking fountain, room 5		1 -	
011017.129A.5SK.01	Sink, room 5		4.6 -	
011017.129A.60DF.01	Drinking fountain, room 60, next to SK.01		ND -	
011017.129A.60DF.02	Drinking fountain, room 60, next to SK.02	ND	-	
011017.129A.60SK.01	Sink, room 60, NE corner		3.7 -	
011017.129A.60SK.02	Sink, room 60, SE corner		1.6 -	
011017.129A.61SK.01	Sink, room 61		1.4 -	
011017.129A.68DF.01	Drinking fountain, hallway 68, SW end		ND -	
011017.129A.68DF.02	Drinking fountain, hallway 68, SW end		0.59 -	
011017.129A.6DF.01	Drinking fountain, room 6		1.3 -	
011017.129A.6SK.01	Sink, room 6		10 -	
011017.129A.8SK.01	Sink, room 8		1.2 -	
011017.129A.9DF.01	Drinking fountain, room 9		4.6 -	
011017.129A.9SK.01	Sink, room 9		6 -	

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a