

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

### School Name Malley Drive ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
011117.132A.38SK.01	Sink, room 38	0.5 -	
011117.132A.35SK.01	Sink, room 35	1.5 -	
011117.132A.44SK.01	Sink, room 44	0.69 -	
011117.132A.30SK.01	Sink, room 30, middle island	0.95 -	
011117.132A.30SK.02	Sink, room 30, south wall	5.2 -	
011117.132A.30SK.03	Sink, room 30, outside restroom door	1.6 -	
011117.132A.30SK.04	Sink, room 30, north wall	0.73 -	
011117.132A.30SK.05	Sink, room 30, middle of room on north side	1.9 -	
011117.132A.4CSK.01	Sink, room 4C	0.89 -	
011117.132A.50SK.01	Sink, room 50	0.56 -	
011117.132A.51SK.01	Sink, room 51	ND	-
011117.132A.59SK.01	Sink, room 59, NE sink	0.78 -	
011117.132A.59SK.02	Sink, room 59, NW sink	0.93 -	
011117.132A.59DF.01	Drinking fountain, room 59, next to SK.01	ND	-
011117.132A.59DF.02	Drinking fountain, room 59, next to SK.02	ND	-
011117.132A.60SK.01	Sink, room 60, SE sink	1.1 -	
011117.132A.60SK.02	Sink, room 60, SW sink	0.6 -	
011117.132A.60DF.01	Drinking fountain, room 60, next to SK.01	ND	-
011117.132A.60DF.02	Drinking fountain, room 60, next to SK.02	ND	-
011117.132A.73DF.01	Drinking fountain, hallway 73, west end, south DF	ND	-
011117.132A.73DF.02	Drinking fountain, hallway 73, west end, north DF	ND	-
011117.132A.56SK.01	Sink, room 56, NE sink	0.92 -	
011117.132A.56SK.02	Sink, room 56, NW sink	0.99 -	
011117.132A.56DF.01	Drinking fountain, room 56, next to SK.01	ND	-
011117.132A.56DF.02	Drinking fountain, room 56, next to SK.02	ND	-
011117.132A.57SK.01	Sink, room 57, SE sink	0.77 -	
011117.132A.57SK.02	Sink, room 57, SW sink	0.62 -	
011117.132A.57DF.01	Drinking fountain, room 57, next to SK.01	ND	-
011117.132A.57DF.02	Drinking fountain, room 57, next to SK.02	ND	-
011117.132A.6SK.01	Sink, room 6	2.2 -	
011117.132A.6DF.01	Drinking fountain, room 6	1.5 -	
011117.132A.7SK.01	Sink, room 7	2.8 -	
011117.132A.7DF.01	Drinking fountain, room 7	1.4 -	
011117.132A.8SK.01	Sink, room 8	1.6 -	
011117.132A.8DF.01	Drinking fountain, room 8	1.4 -	
011117.132A.9SK.01	Sink, room 9	1.4 -	
011117.132A.9DF.01	Drinking fountain, room 9	1.2 -	
011117.132A.10SK.01	Sink, room 10	1.7 -	
011117.132A.10DF.01	Drinking fountain, room 10	1.7 -	
011117.132A.11SK.01	Sink, room 11	0.57 -	

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

### School Name **Malley Drive ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011117.132A.21DF.01	Drinking fountain, room 21	1.5 -	
011117.132A.22SK.01	Sink, room 22	7 -	
011117.132A.22DF.01	Drinking fountain, room 22	2.1 -	
011117.132A.23SK.01	Sink, room 23, currently 4th grade	420	Taken Offline
011117.132A.23DF.01	Drinking fountain, room 23	2.6 -	
011117.132A.24SK.01	Sink, room 24, currently 4th grade	80	Taken Offline
011117.132A.24DF.01	Drinking fountain, room 24	1.7 -	
011117.132A.H1DF.01	Drinking fountain, hallway H1, NE end, east DF	1.1 -	
011117.132A.H1DF.02	Drinking fountain, hallway H1, NE end, west DF	0.88 -	
011117.132A.11DF.01	Drinking fountain, room 11	ND	-
011117.132A.12SK.01	Sink, room 12	3.4 -	
011117.132A.12DF.01	Drinking fountain, room 12	ND	-
011117.132A.13SK.01	Sink, room 13	1.3 -	
011117.132A.14SK.01	Sink, room 14	4.1 -	
011117.132A.15SK.01	Sink, room 15	14 -	
011117.132A.15DF.01	Drinking fountain, room 15	2.1 -	
011117.132A.16SK.01	Sink, room 16	4.5 -	
011117.132A.16DF.01	Drinking fountain, room 16	1.6 -	
011117.132A.17SK.01	Sink, room 17, currently 3rd grade	18	Taken Offline
011117.132A.17DF.01	Drinking fountain, room 17	1.4 -	
011117.132A.18SK.01	Sink, room 18	3.9 -	
011117.132A.18DF.01	Drinking fountain, room 18	1.1 -	
011117.132A.29DF.01	Drinking fountain, room 29, south DF	0.81 -	
011117.132A.29DF.02	Drinking fountain, room 29, north DF	ND	-
011117.132A.19SK.01	Sink, room 19	3.5 -	
011117.132A.19DF.01	Drinking fountain, room 19	1 -	
011117.132A.20SK.01	Sink, room 20	10 -	
011117.132A.20DF.01	Drinking fountain, room 20	1.9 -	
011117.132A.21SK.01	Sink, room 21	5.6 -	

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a