

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Northglenn MS

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	030817.240A.A100SK.01	Sink, room A100	0.69	-	-	1
	030817.240A.A107SK.01	Sink, room A107	2.5	-	-	1
	030817.240A.A111SK.01	Sink, room A111	ND	-	-	1
	030817.240A.A129DF.01	Drinking fountain, hallway A129, north wall, east end, right	ND	-	-	1
	030817.240A.A129DF.02	Drinking fountain, hallway A129, north wall, east end, left s	ND	-	-	1
	030817.240A.B101SK.01	Sink, room B101	0.88	-	-	1
	030817.240A.B107SK.01	Sink, room B107	2.3	-	-	1
	030817.240A.C101SK.01	Sink, room C101	2.6	-	-	1
	030817.240A.C110DF.01	Drinking fountain, hallway C110, west wall, south end, right	1	-	-	1
	030817.240A.C110DF.02	Drinking fountain, hallway C110, west wall, south end, left s	1.6	-	-	1
	030817.240A.D100DF.01	Drinking fountain, room D100, west wall, south end, left sid	1.3	-	-	1
	030817.240A.D100DF.02	Drinking fountain, room D100, west wall, south end, right si	0.52	-	-	1
	030817.240A.D100DF.03	Drinking fountain, room D100, west wall, north end, left sid	2.7	-	-	1
	030817.240A.D100DF.04	Drinking fountain, room D100, west wall, north end, right si	1.1	-	-	1
	030817.240A.D104SK.01	Sink, room D104	0.81	-	-	1
	030817.240A.E100DF.01	Drinking fountain, room E100, south wall, left side DF	0.98	-	-	1
	030817.240A.E100DF.02	Drinking fountain, room E100, south wall, right side DF	1.5	-	-	1
	030817.240A.E109SK.01	Sink, room E109, south wall, west side	4.5	-	-	1
	030817.240A.E109SK.02	Sink, room E109, south wall, left of SK.01	2	-	-	1
	030817.240A.E109SK.03	Sink, room E109, south wall, left of SK.02	1.4	-	-	1
	030817.240A.E109SK.04	Sink, room E109, south wall, left of SK.03	1.6	-	-	1
	030817.240A.E109SK.05	Sink, room E109, south wall, left of SK.04	2.3	-	-	1
	030817.240A.E109SK.06	Sink, room E109, north wall, middle	1.3	-	-	1
	030817.240A.E109SK.07	Sink, room E109, NW corner	0.96	-	-	1
	030817.240A.E114SK.01	Sink, room E114, north wall, left side SK	0.64	-	-	1
	030817.240A.E114SK.02	Sink, room E114, north wall, right side SK	0.55	-	-	1
	030817.240A.E121SK.01	Sink, room E121	1.2	-	-	1
	030817.240A.E127DF.01	Drinking fountain, hallway E127/E128, north wall, left side D	ND	-	-	1
	030817.240A.E127DF.02	Drinking fountain, hallway E127/E128, north wall, right side	ND	-	-	1
	030817.240A.F102SK.01	Sink, room F102	0.52	-	-	1
	030817.240A.F108SK.01	Sink, room F108	0.6	-	-	1
	030817.240A.F113SK.01	Sink, room F113	0.79	-	-	1
	030817.240A.G100SK.01	Sink, room G100	0.87	-	-	1
	030817.240A.G106SK.01	Sink, room G106	13	-	-	1
	030817.240A.G107SK.01	Sink, room G107	1.3	-	-	1
	030817.240A.G115SK.01	Sink, room G115	2.6	-	-	1
	030817.240A.G121DF.01	Drinking fountain, hallway G121, south wall, west end, right	1.1	-	-	1
	030817.240A.G121DF.02	Drinking fountain, hallway G121, south wall, west end, left s	0.59	-	-	1
	030817.240A.H104SK.01	Sink, room H104	13	-	-	1
	030817.240A.H105SK.01	Sink, room H105	ND	-	-	1
	030817.240A.H109SK.01	Sink, room H109	5.1	-	-	1
Initial Sample Total						41

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a