

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Prairie Hills ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> <u>in</u> <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
022417.197A.105ASK.01	Sink, room 105A	3	-
022417.197A.104SK.01	Sink, room 104	0.77	-
022417.197A.104DF.01	Drinking fountain, room 104, attached to sink	ND	-
022417.197A.107SK.01	Sink, room 107	0.64	-
022417.197A.107DF.01	Drinking fountain, room 107, attached to sink	ND	-
022417.197A.108SK.01	Sink, room 108	ND	-
022417.197A.108DF.01	Drinking fountain, room 108, attached to sink	0.54	-
022417.197A.103SK.01	Sink, room 103	0.67	-
022417.197A.103DF.01	Drinking fountain, room A103 attached to sink	1	-
022417.197A.146SK.01	Sink, room 146, west end	0.96	-
022417.197A.146SK.02	Sink, room 146, middle	4.4	-
022417.197A.146SK.03	Sink, room 146, east end, kitchen	16	Taken offline
022417.197A.146SK.04	Sink, room 146, south side, middle	1	(blank)
022417.197A.174SK.01	Sink, room 174	0.74	-
022417.197A.175SK.01	Sink, room 175	1.6	-
022417.197A.173SK.01	Sink, room 173	1	-
022417.197A.160DF.01	Drinking fountain, hallway 160	ND	-
022417.197A.156SK.01	Sink, room 156	0.59	-
022417.197A.156DF.01	Drinking fountain, room 156, attached to sink	1.2	-
022417.197A.119SK.01	Sink, room 119	2.6	-
022417.197A.112DF.01	Drinking fountain, room 112	ND	-
022417.197A.134DF.01	Drinking fountain, room 134	ND	-
022417.197A.109SK.01	Sink, room 109, east wall, south end	0.64	-
022417.197A.109SK.02	Sink, room 109, east wall, north end, currently kindergarten classroom	19	Taken offline
022417.197A.109DF.01	Drinking fountain, room 109, attached to sink	0.72	-
022417.197A.137SK.01	Sink, room 137, east wall, south end	ND	-
022417.197A.137SK.02	Sink, room 137, east wall, north end	2.4	-
022417.197A.137DF.01	Drinking fountain, room 137, attached to sink	0.55	-
022417.197A.129SK.01	Sink, room 129	2.4	-
022417.197A.131SK.01	Sink, room 131, north wall, east end	0.64	-
022417.197A.131DF.01	Drinking fountain, room 131, attached to sink	0.68	-
022417.197A.131SK.02	Sink, room 131, north wall, middle	1.1	-
022417.197A.131SK.03	Sink, room 131, north wall, west end	0.78	-
022417.197A.141SK.01	Sink, room 141	2.7	-
022417.197A.138SK.01	Sink, room 138	ND	-
022417.197A.138DF.01	Drinking fountain, room 138, attached to sink	ND	-
022417.197A.139SK.01	Sink, room 139	0.81	-
022417.197A.139DF.01	Drinking fountain, room 139, attached to sink	ND	-
022417.197A.142SK.01	Sink, room 142	ND	-
022417.197A.142DF.01	Drinking fountain, room 142, attached to sink	0.67	-
022417.197A.143SK.01	Sink, room 143	0.62	-
022417.197A.143DF.01	Drinking fountain, room 143, attached to sink	ND	-
022417.197A.126SK.01	Sink, room 126	1.3	-
022417.197A.127DF.01	Drinking fountain, room 127	ND	-
022417.197A.203SK.01	Sink, room 203	3.1	-
022417.197A.201SK.01	Sink, room 201	0.58	-
022417.197A.201DF.01	Drinking fountain, room 201, attached to sink	ND	-
022417.197A.202SK.01	Sink, room 202	ND	-
022417.197A.202DF.01	Drinking fountain, room 202, attached to sink	ND	-
022417.197A.200SK.01	Sink, room 200	1.1	-

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Prairie Hills ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result in PPB</u>	<u>Action Taken</u>
022417.197A.204SK.01	Sink, room 204	0.81 -	
022417.197A.204DF.01	Drinking fountain, room 204, attached to sink	ND	-
022417.197A.205SK.01	Sink, room 205	0.66 -	
022417.197A.205DF.01	Drinking fountain, room 205, attached to sink	ND	-
022417.197A.206SK.01	Sink, room 206	0.5 -	
022417.197A.206DF.01	Drinking fountain, room 206, attached to sink	ND	-
022417.197A.212SK.01	Sink, room 212	2.2 -	
022417.197A.212DF.01	Drinking fountain, room 212, attached to sink	ND	-
022417.197A.219SK.01	Sink, room 219	0.62 -	
022417.197A.219DF.01	Drinking fountain, room 219, attached to sink	ND	-
022417.197A.209DF.01	Drinking fountain, room 209	ND	-
022417.197A.220DF.01	Drinking fountain, room 220	ND	-
022417.197A.216SK.01	Sink, room 216	3.6 -	
022417.197A.224SK.01	Sink, room 224	0.51 -	
022417.197A.224DF.01	Drinking fountain, room 224, attached to sink	0.55 -	
022417.197A.227SK.01	Sink, room 227	1.6 -	
022417.197A.225SK.01	Sink, room 225	1.2 -	
022417.197A.225DF.01	Drinking fountain, room 225, attached to sink	ND	-
022417.197A.226SK.01	Sink, room 226	ND	-
022417.197A.226DF.01	Drinking fountain, room 226, attached to sink	ND	-
022417.197A.228SK.01	Sink, room 228	ND	-
022417.197A.228DF.01	Drinking fountain, room 228, attached to sink	ND	-
022417.197A.230SK.01	Sink, room 230	1.2 -	
022417.197A.230DF.01	Drinking fountain, room 230, attached to sink	ND	-

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a