

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Rocky Mountain ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
021417.149A.A102SK.01	Sink, room A102	ND	-
021417.149A.A109SK.01	Sink, room A109	1.3	-
021417.149A.A100DF.01	Drinking fountain, corridor A100, east wall, left side DF	ND	-
021417.149A.A100DF.02	Drinking fountain, corridor A100, east wall, right side DF	ND	-
021417.149A.F117SK.01	Sink, room F117	4.8	-
021417.149A.F117DF.01	Drinking fountain, room F117, attached to sink	ND	-
021417.149A.F101SK.01	Sink, room F101	ND	-
021417.149A.F110SK.01	Sink, room F110, NE corner	2.2	-
021417.149A.F110SK.02	Sink, room F110, south wall, east sink	7	-
021417.149A.F110SK.03	Sink, room F110, south wall, middle sink	1.2	-
021417.149A.F110SK.04	Sink, room F110, south wall, SW corner	6.1	-
021417.149A.E110SK.01	Sink, room E110	2	-
021417.149A.E115DF.01	Drinking fountain, room E115	ND	-
021417.149A.D114SK.01	Sink, room D114	1.9	-
021417.149A.D114DF.01	Drinking fountain, room D114, attached to sink	ND	-
021417.149A.D112SK.01	Sink, room D112	3.4	-
021417.149A.D112DF.01	Drinking fountain, room D112, attached to sink	0.71	-
021417.149A.D110SK.01	Sink, room D110	3.3	-
021417.149A.D110DF.01	Drinking fountain, room D110, attached to sink	ND	-
021417.149A.D108SK.01	Sink, room D108	9.8	-
021417.149A.D108DF.01	Drinking fountain, room D108, attached to sink	ND	-
021417.149A.D108SK.02	Sink, room D108, SW corner	0.65	-
021417.149A.D106SK.01	Sink, room D106	14	-
021417.149A.D104SK.01	Sink, room D104	3.6	-
021417.149A.D104DF.01	Drinking fountain, room D104, attached to sink	2.1	-
021417.149A.D104SK.02	Sink, room D104, NW corner	ND	-
021417.149A.D102SK.01	Sink, room D102	2.8	-
021417.149A.D102DF.01	Drinking fountain, room D102, attached to sink	0.57	-
021417.149A.C110SK.01	Sink, room C110	3.6	-
021417.149A.C110DF.01	Drinking fountain, room C110, attached to sink	0.96	-
021417.149A.C108SK.01	Sink, room C108	2.3	-
021417.149A.C108DF.01	Drinking fountain, room C108, attached to sink	0.94	-
021417.149A.C106SK.01	Sink, room C106	3.1	-
021417.149A.C104SK.01	Sink, room C104	3.3	-
021417.149A.C119SK.01	Sink, room C119	2.4	-
021417.149A.C107SK.01	Sink, room C107	3.6	-
021417.149A.C105SK.01	Sink, room C105, currently the Dark Room	110	Taken offline
021417.149A.C127SK.01	Sink, room C127	0.51	-
021417.149A.C118SK.01	Sink, room C118	ND	-
021417.149A.C118DF.01	Drinking fountain, room C118, attached to sink	0.64	-
021417.149A.C120SK.01	Sink, room C120	4.6	-
021417.149A.C120DF.01	Drinking fountain, room C120, attached to sink	0.8	-

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Rocky Mountain ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
021417.149A.C122SK.01	Sink, room C122	2.5 -	
021417.149A.C122DF.01	Drinking fountain, room C122, attached to sink	0.55 -	
021417.149A.C124SK.01	Sink, room C124	5.3 -	
021417.149A.C124DF.01	Drinking fountain, room C124, attached to sink	0.78 -	
021417.149A.C124SK.02	Sink, room C124, SW corner	1.4 -	
021417.149A.C128SK.01	Sink, room C128	1.7 -	
021417.149A.C130SK.01	Sink, room C130	2.3 -	
021417.149A.C130DF.01	Drinking fountain, room C130, attached to sink	1.1 -	
021417.149A.C130SK.02	Sink, room C130, NW corner	0.62 -	
021417.149A.B128SK.01	Sink, room B128	ND	-
021417.149A.B128DF.01	Drinking fountain, room B128, attached to sink	ND	-
021417.149A.B126SK.01	Sink, room B126	4.5 -	
021417.149A.B126DF.01	Drinking fountain, room B126, attached to sink	0.97 -	
021417.149A.B124SK.01	Sink, room B124	2.2 -	
021417.149A.B124DF.01	Drinking fountain, room B124, attached to sink	1.5 -	
021417.149A.B122SK.01	Sink, room B122	1.2 -	
021417.149A.B122DF.01	Drinking fountain, room B122, attached to sink	1.2 -	
021417.149A.B119SK.01	Sink, room B119	6.2 -	
021417.149A.B119DF.01	Drinking fountain, room B119, attached to sink	1.1 -	
021417.149A.B116SK.01	Sink, room B116	1.2 -	
021417.149A.B116DF.01	Drinking fountain, room B116, attached to sink	0.89 -	
021417.149A.B115SK.01	Sink, room B115	3.9 -	
021417.149A.B115DF.01	Drinking fountain, room B115, attached to sink	0.58 -	
021417.149A.B114SK.01	Sink, room B114	1.5 -	
021417.149A.B114DF.01	Drinking fountain, room B114, attached to sink	0.78 -	
021417.149A.B112SK.01	Sink, room B112	6.7 -	
021417.149A.B112DF.01	Drinking fountain, room B112, attached to sink	1.1 -	
021417.149A.B110SK.01	Sink, room B110	3.5 -	
021417.149A.B110DF.01	Drinking fountain, room B110, attached to sink	0.53 -	
021417.149A.B108SK.01	Sink, room B108	1.4 -	
021417.149A.B108DF.01	Drinking fountain, room B108, attached to sink	1.6 -	
021417.149A.B108SK.02	Sink, room B108, NE corner	1.3 -	
021417.149A.B106SK.01	Sink, room B106	4.5 -	
021417.149A.B102SK.01	Sink, room B102	8.8 -	
021417.149A.B102DF.01	Drinking fountain, room B102, attached to sink	1.2 -	
021417.149A.B102SK.02	Sink, room B102, NE corner	3.6 -	
021417.149A.B111SK.01	Sink, room B111	6.2 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a