

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name North Mor ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
011317.143A.58SK.01	Sink, room 58, north wall, west SK	1.3 -	
011317.143A.58SK.02	Sink, room 58, north wall, east SK	1 -	
011317.143A.58SK.03	Sink, room 58, NE corner	3 -	
011317.143A.58SK.04	Sink, room 58, east wall	0.94 -	
011317.143A.56SK.01	Sink, room 56	1.2 -	
011317.143A.68SK.01	Sink, room 68	2.8 -	
011317.143A.74SK.01	Sink, room 74	1.6 -	
011317.143A.23SK.01	Sink, room 23	6 -	
011317.143A.78DF.01	Drinking fountain, hallway 78, west wall, S DF	0.73 -	
011317.143A.78DF.02	Drinking fountain, hallway 78, west wall, N DF	0.71 -	
011317.143A.7SK.01	Sink, room 7	1.5 -	
011317.143A.7DF.01	Drinking fountain, room 7	2.1 -	
011317.143A.9SK.01	Sink, room 9	5.2 -	
011317.143A.5SK.01	Sink, room 5	1.1 -	
011317.143A.5DF.01	Drinking fountain, room 5	2 -	
011317.143A.3SK.01	Sink, room 3	1.3 -	
011317.143A.3DF.01	Drinking fountain, room 3	2 -	
011317.143A.4SK.01	Sink, room 4	1.6 -	
011317.143A.4DF.01	Drinking fountain, room 4	ND	-
011317.143A.2SK.01	Sink, room 2, east wall, north end	1 -	
011317.143A.2SK.02	Sink, room 2, east wall, middle	0.6 -	
011317.143A.2SK.03	Sink, room 2, east wall, SE corner	1.6 -	
011317.143A.2DF.01	Drinking fountain, room 2, next to SK.03	2.1 -	
011317.143A.1SK.01	Sink, room 1	1.8 -	
011317.143A.1DF.01	Drinking fountain, room 1	2.4 -	
011317.143A.38SK.01	Sink, room 38, west wall, north end	3.5 -	
011317.143A.38SK.02	Sink, room 38, west wall, south end	3.7 -	
011317.143A.38DF.01	Drinking fountain, room 38, next to SK.02	ND	-
011317.143A.37SK.01	Sink, room 37, east wall, north end	1.2 -	
011317.143A.37SK.02	Sink, room 37, east wall, south end	3.3 -	
011317.143A.37DF.01	Drinking fountain, room 37, next to SK.02	ND	-
011317.143A.36SK.01	Sink, room 36	0.72 -	
011317.143A.36DF.01	Drinking fountain, room 36	ND	-
011317.143A.35ASK.01	Sink, room 35A	7.1 -	
011317.143A.35ADF.01	Drinking fountain, room 35A	1.4 -	
011317.143A.42SK.01	Sink, room 42	ND	-
011317.143A.34SK.01	Sink, room 34	1.9 -	
011317.143A.34DF.01	Drinking fountain, room 34	1.6 -	
011317.143A.32SK.01	Sink, room 32	1.2 -	
011317.143A.32DF.01	Drinking fountain, room 32	ND	-

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name North Mor ES

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011317.143A.33SK.01	Sink, room 33	4.3 -	
011317.143A.33DF.01	Drinking fountain, room 33	1 -	
011317.143A.31SK.01	Sink, room 31	2.4 -	
011317.143A.31DF.01	Drinking fountain, room 31	ND	
011317.143A.30SK.01	Sink, room 30	6 -	
011317.143A.30DF.01	Drinking fountain, room 30	0.9 -	
011317.143A.29SK.01	Sink, room 29	7.7 -	
011317.143A.29DF.01	Drinking fountain, room 29	0.7 -	
011317.143A.21SK.01	Sink, room 21	ND	
011317.143A.21DF.01	Drinking fountain, room 21	1.4 -	
011317.143A.22SK.01	Sink, room 22	1.7 -	
011317.143A.22DF.01	Drinking fountain, room 22	ND	
011317.143A.19SK.01	Sink, room 19	1.3 -	
011317.143A.19DF.01	Drinking fountain, room 19	1.6 -	
011317.143A.20SK.01	Sink, room 20	2 -	
011317.143A.20DF.01	Drinking fountain, room 20	ND	
011317.143A.17SK.01	Sink, room 17	1.7 -	
011317.143A.16SK.01	Sink, room 16	ND	
011317.143A.16DF.01	Drinking fountain, room 16	ND	
011317.143A.15SK.01	Sink, room 15	4.4 -	
011317.143A.15DF.01	Drinking fountain, room 15	5.4 -	
011317.143A.14SK.01	Sink, room 14	0.69 -	
011317.143A.14DF.01	Drinking fountain, room 14	ND	
011317.143A.13SK.01	Sink, room 13	0.84 -	
011317.143A.11SK.01	Sink, room 11	1.2 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a