

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Stukey ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011717.156A.65SK.01	Sink, room 65, north wall, west sink	0.72 -	
011717.156A.65SK.02	Sink, room 65, north wall, east sink	1.8 -	
011717.156A.65SK.03	Sink, room 65, east wall, north sink	8.2 -	
011717.156A.65SK.04	Sink, room 65, east wall, south sink	12 -	
011717.156A.60SK.01	Sink, room 60	3.6 -	
011717.156A.60DF.01	Drinking fountain, room 60	3.1 -	
011717.156A.54SK.01	Sink, room 54	0.5 -	
011717.156A.70DF.01	Drinking fountain, room 70, east DF	2 -	
011717.156A.70DF.02	Drinking fountain, room 70, west DF	2.1 -	
011717.156A.40SK.01	Sink, room 40	2.3 -	
011717.156A.40DF.01	Drinking fountain, room 40	2.8 -	
011717.156A.41SK.01	Sink, room 41	2.8 -	
011717.156A.41DF.01	Drinking fountain, room 41	1.6 -	
011717.156A.39SK.01	Sink, room 39	0.84 -	
011717.156A.H3DF.01	Drinking fountain, hallway H3	3 -	
011717.156A.20SK.01	Sink, room 20	2.4 -	
011717.156A.H2DF.01	Drinking fountain, hallway H2	1 -	
011717.156A.9SK.01	Sink, room 9, west wall	4.3 -	
011717.156A.9DF.01	Drinking fountain, room 9	3.6 -	
011717.156A.8SK.01	Sink, room 8	4.2 -	
011717.156A.8DF.01	Drinking fountain, room 8	6.7 -	
011717.156A.7SK.01	Sink, room 7	3.7 -	
011717.156A.7DF.01	Drinking fountain, room 7	2.3 -	
011717.156A.6SK.01	Sink, room 6	6.1 -	
011717.156A.6DF.01	Drinking fountain, room 6	2.4 -	
011717.156A.5SK.01	Sink, room 5	3.5 -	
011717.156A.5DF.01	Drinking fountain, room 5	3 -	
011717.156A.4SK.01	Sink, room 4	2.6 -	
011717.156A.4DF.01	Drinking fountain, room 4	2.1 -	
011717.156A.3SK.01	Sink, room 3	3 -	
011717.156A.3DF.01	Drinking fountain, room 3	2.6 -	
011717.156A.2SK.01	Sink, room 2	5.5 -	
011717.156A.2DF.01	Drinking fountain, room 2	6.1 -	
011717.156A.1SK.01	Sink, room 1	1.2 -	
011717.156A.1DF.01	Drinking fountain, room 1	1.6 -	
011717.156A.H1DF.01	Drinking fountain, hallway H1, east DF	2.6 -	
011717.156A.H1DF.02	Drinking fountain, hallway H1, west DF	3.9 -	
011717.156A.19SK.01	Sink, room 19	3.3 -	
011717.156A.19DF.01	Drinking fountain, room 19	2.3 -	
011717.156A.18SK.01	Sink, room 18	4.2 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Stukey ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011717.156A.18DF.01	Drinking fountain, room 18	5 -	
011717.156A.17SK.01	Sink, room 17	1.9 -	
011717.156A.17DF.01	Drinking fountain, room 17	1.6 -	
011717.156A.16SK.01	Sink, room 16	2 -	
011717.156A.16DF.01	Drinking fountain, room 16	3.4 -	
011717.156A.15SK.01	Sink, room 15	5.4 -	
011717.156A.15DF.01	Drinking fountain, room 15	2.3 -	
011717.156A.14SK.01	Sink, room 14	2.6 -	
011717.156A.14DF.01	Drinking fountain, room 14	2 -	
011717.156A.13SK.01	Sink, room 13	4.9 -	
011717.156A.13DF.01	Drinking fountain, room 13	2.1 -	
011717.156A.12SK.01	Sink, room 12	3.8 -	
011717.156A.12DF.01	Drinking fountain, room 12	3.1 -	
011717.156A.11SK.01	Sink, room 11	2.1 -	
011717.156A.11DF.01	Drinking fountain, room 11	1.1 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a