

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Westview ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011817.167A.153SK.01	Sink, room 153	1.4 -	
011817.167A.145SK.01	Sink, room 145, south wall	1.3 -	
011817.167A.145SK.02	Sink, room 145, SW corner	ND -	
011817.167A.145SK.03	Sink, room 145, west wall	1.5 -	
011817.167A.145SK.04	Sink, room 145, north wall	8.4 -	
011817.167A.H6DF.01	Drinking fountain, hallway H6	ND -	
011817.167A.152SK.01	Sink, room 152	0.56 -	
011817.167A.136SK.01	Sink, room 136	1.8 -	
011817.167A.H2DF.01	Drinking fountain, hallway H2	ND -	
011817.167A.W1SK.01	Sink, room W1	4.5 -	
011817.167A.W1DF.01	Drinking fountain, room W1	0.6 -	
011817.167A.W2SK.01	Sink, room W2	8.8 -	
011817.167A.W2DF.01	Drinking fountain, room W2	4.2 -	
011817.167A.W3SK.01	Sink, room W3	3.7 -	
011817.167A.W3DF.01	Drinking fountain, room W3	0.68 -	
011817.167A.W4SK.01	Sink, room W4	2.2 -	
011817.167A.W4DF.01	Drinking fountain, room W4	5.2 -	
011817.167A.W5SK.01	Sink, room W5	1.9 -	
011817.167A.W5DF.01	Drinking fountain, room W5	5.8 -	
011817.167A.W6SK.01	Sink, room W6	3 -	
011817.167A.W6DF.01	Drinking fountain, room W6	1.7 -	
011817.167A.W7SK.01	Sink, room W7	5.2 -	
011817.167A.W7DF.01	Drinking fountain, room W7	9.2 -	
011817.167A.W8SK.01	Sink, room W8	7.8 -	
011817.167A.W8DF.01	Drinking fountain, room W8	2.8 -	
011817.167A.W9SK.01	Sink, room W9	6.1 -	
011817.167A.W9DF.01	Drinking fountain, room W9	3.7 -	
011817.167A.H2DF.02	Drinking fountain, hallway H2, west wall, N SK	0.96 -	
011817.167A.H2DF.03	Drinking fountain, hallway H2, west wall, S SK	ND -	
011817.167A.E1SK.01	Sink, room E1	2.1 -	
011817.167A.E1DF.01	Drinking fountain, room E1	ND -	
011817.167A.E2SK.01	Sink, room E2	5.2 -	
011817.167A.E2DF.01	Drinking fountain, room E2	ND -	
011817.167A.124SK.01	Sink, room 124, south wall, west SK	0.94 -	
011817.167A.124SK.02	Sink, room 124, south wall, east SK	3.1 -	
011817.167A.H4DF.01	Drinking fountain, hallway H4, west side	ND -	
011817.167A.E15SK.01	Sink, room E15	6.2 -	
011817.167A.E15DF.01	Drinking fountain, room E15	6.1 -	
011817.167A.E14SK.01	Sink, room E14	14 -	
011817.167A.E14DF.01	Drinking fountain, room E14	6.2 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Westview ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011817.167A.E13SK.01	Sink, room E13	1 -	
011817.167A.E13DF.01	Drinking fountain, room E13	ND	-
011817.167A.E12SK.01	Sink, room E12	7.9 -	
011817.167A.E12DF.01	Drinking fountain, room E12	ND	-
011817.167A.E11SK.01	Sink, room E11	5.7 -	
011817.167A.E11DF.01	Drinking fountain, room E11	3.6 -	
011817.167A.E10SK.01	Sink, room E10	3 -	
011817.167A.E10DF.01	Drinking fountain, room E10	ND	-
011817.167A.E5SK.01	Sink, room E5	1.2 -	
011817.167A.E4SK.01	Sink, room E4	9.4 -	
011817.167A.E4DF.01	Drinking fountain, room E4	1.2 -	
011817.167A.E3SK.01	Sink, room E3	1 -	
011817.167A.E6SK.01	Sink, room E6	2.8 -	
011817.167A.E6DF.01	Drinking fountain, room E6	0.98 -	
011817.167A.E7SK.01	Sink, room E7	3.4 -	
011817.167A.E7DF.01	Drinking fountain, room E7	0.99 -	
011817.167A.E8SK.01	Sink, room E8	3.6 -	
011817.167A.E8DF.01	Drinking fountain, room E8	2.2 -	
011817.167A.E9SK.01	Sink, room E9	4 -	
011817.167A.E9DF.01	Drinking fountain, room E9	5.8 -	
011817.167A.114SK.01	Sink, room 114	4.5 -	
011817.167A.H7DF.01	Drinking fountain, hallway H7, SE corner	3.2 -	
011817.167A.H1DF.01	Drinking fountain, hallway H1, NW corner	3.3 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a