

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Woodglen ES**

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
011817.170A.100FSK.01	Sink, room 100F	0.9 -	
011817.170A.100DF.01	Drinking fountain, room 100F	6.8 -	
011817.170A.125DF.01	Drinking fountain, hallway 125, south DF	ND -	
011817.170A.125DF.02	Drinking fountain, hallway 125, north DF	ND -	
011817.170A.101SK.01	Sink, room 101, east wall, south sink	0.52 -	
011817.170A.101DF.01	Drinking fountain, room 101, next to SK.01	1.9 -	
011817.170A.101SK.02	Sink, room 101, east wall, north sink	ND -	
011817.170A.101DF.02	Drinking fountain, room 101, next to SK.02	ND -	
011817.170A.102SK.01	Sink, room 102, SW corner	ND -	
011817.170A.102SK.02	Sink, room 102, west wall	ND -	
011817.170A.102SK.03	Sink, room 102, north wall	2.8 -	
011817.170A.102SK.04	Sink, room 102, NW corner	3 -	
011817.170A.ASK.01	Sink, room A	0.76 -	
011817.170A.CSK.01	Sink, room C	0.66 -	
011817.170A.K-1SK.01	Sink, room K-1, west side	1.8 -	
011817.170A.K-1DF.01	Drinking fountain, room K-1, next to SK.01	2 -	
011817.170A.K-1SK.02	Sink, room K-1, east side	0.52 -	
011817.170A.K-1DF.02	Drinking fountain, room K-1, next to SK.02	ND -	
011817.170A.K-2SK.01	Sink, room K-2, west side	0.62 -	
011817.170A.K-2DF.01	Drinking fountain, room K-1, next to SK.01	ND -	
011817.170A.K-2SK.02	Sink, room K-2, east side	0.73 -	
011817.170A.K-2DF.02	Drinking fountain, room K-2, next to SK.02	ND -	
011817.170A.DSK.01	Sink, room D	1.8 -	
011817.170A.130SK.01	Sink, hallway 130, east wall, north sink	0.61 -	
011817.170A.130DF.01	Drinking fountain, hallway 130, next to SK.01	1.3 -	
011817.170A.130SK.02	Sink, hallway 130, east wall, south sink	ND -	
011817.170A.130DF.02	Drinking fountain, hallway 130, next to SK.02	0.58 -	
011817.170A.108SK.01	Sink, room 108	ND -	
011817.170A.108DF.01	Drinking fountain, room 108	3.4 -	
011817.170A.134SK.01	Sink, hallway 134, west wall, south sink	0.84 -	
011817.170A.134DF.01	Drinking fountain, hallway 134, next to SK.01	0.8 -	
011817.170A.134SK.02	Sink, hallway 134, west wall, north sink	1 -	
011817.170A.134DF.02	Drinking fountain, hallway 134, next to SK.02	1.5 -	
011817.170A.119SK.01	Sink, hallway 119, east wall, north sink	ND -	
011817.170A.119DF.01	Drinking fountain, hallway 119, next to SK.01	0.62 -	
011817.170A.119SK.02	Sink, hallway 119, east wall, south sink	ND -	
011817.170A.119DF.02	Drinking fountain, hallway 119, next to SK.02	ND -	
011817.170A.118SK.01	Sink, hallway 118, east wall, north sink	1.2 -	
011817.170A.118DF.01	Drinking fountain, hallway 118, next to SK.01	1.3 -	
011817.170A.118SK.02	Sink, hallway 118, east wall, south sink	1.9 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Woodglen ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011817.170A.118DF.02	Drinking fountain, hallway 118, next to SK.02	1.2 -	
011817.170A.WSK.01	Sink, room W, NW corner	0.69 -	
011817.170A.WSK.02	Sink, room W, north wall	0.64 -	
011817.170A.121SK.01	Sink, room 121, NW corner	ND	-
011817.170A.121SK.02	Sink, room 121, north wall	ND	-
011817.170A.122SK.01	Sink, room 121, SW corner	ND	-
011817.170A.122SK.02	Sink, room 121, south wall	ND	-
011817.170A.127SK.01	Sink, room 127	ND	-
011817.170A.128SK.01	Sink, room 128	0.69 -	
011817.170A.125DF.03	Drinking fountain, hallway 125 west side	5.1 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a